

不活性ガス (二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541) 消火設備点検票 (区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)					
名称			防火管理者 <input type="checkbox"/>		
所在			立会者 <input type="checkbox"/>		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日		
点検者	資格番号	点検者	社名 TEL		
	氏名 <input type="checkbox"/>	所属会社	住所		
点検項目		点検結果		措置内容	
		種別・容量等の内容	判定		不良内容
機器点検					
消火剤貯蔵容器等	周囲の状況				
	外 形				
	表示・標識				
	高圧式	※ 消火剤量	本		
		容器弁	外 形		
			安全 性		
		安全装置	外 形		
			安全 性		
		容器弁	外 形		
	開放装置	電気式			
	ガス圧式				
低圧式	消火剤量	kg			
	液面計・圧力計				
	圧力警報装置・安全装置等				
	自動冷凍機				
	放出弁				
	放出弁	外 形			
	開放装置	電気式			
	ガス圧式				
バルブ類					
連接管・集合管					
起動用ガス容器等	起動用	外 形			
	ガス容器	表 示			
	※ ガス量	本			
	容器弁	外 形			
		安全 性			
	安全装置	外 形			
		安全 性			
	容器弁	外 形			
	開放装置	電気式			
		手動式			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その2）

選 択 弁	本 体	外 形			
		表 示			
		機 能			
操作管・逆止弁	開 放 装 置	外 形			
		電 気 式			
		ガス圧式			
起 動 装 置	手 動 式 起 動 裝 置	外 形			
		機 能			
警 報 裝 置	手 動 式 起 動 裝 置	周 囲 の 状 況			
		操 作 箱			
		表 示			
		電 源 表 示 灯			
		音響警報起動用スイッチ			
		放出用・非常停止用スイッチ			
		表 示 灯			
	自動 式 裝 置	保 護 カ バ ー			
		火 災 感 知 裝 置	専用 兼用		
		自動・手動切替裝置			
		自動・手動切替表示灯			
制 御 盤	外 形				
	音 響 警 報				
	音 声 警 報				
	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	電 圧 計	V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類	A			
	繼 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	遲 延 裝 置	秒			
	自動・手動切替機能				
	放出制御機能				
	制御盤用音響警報裝置				
	予 備 品 等				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その3）

配 管 等	管・管継手			
	支持金具・つり金具			
	閉止弁			
配管の安全 装 置 等	安全装置			
	破壊板			
消火剤等排出措置				
圧力上昇防止措置				
放出表示灯				
噴射ヘッド	外形			
	放射障害			
防 護 区 画	区画変更等			
	開口部 の自動 閉鎖装 置	外形		
		電気で作動するもの		
		ガス圧で作動するもの		
防 護 分 区 の 画 保 に 安 隣 措 接 置 す る	設定範囲			
	保安 措 置	消火剤排出措置		
		放出表示灯		
		警報装置	外形	
			音響警報	
			音声警報	
		注意銘板		
非常 電 源 (内 蔵 型)	外形			
	表示			
	端子電圧	V		
	切替装置			
	充電装置			
	結線接続			
ホ ー ス 等	周囲の状況			
	格納箱			
	ホース	m		
	ホースリール			
	ノズル			
	ノズル開閉弁			
表示灯・標識（移動式）				
耐震措置				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総合点検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警報装置						
		遅延装置	秒					
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放出表示灯						
移動式	局所放出方式	警報装置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
備考	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その5）

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。